

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

9. jaanuaril 2013 a

Nr. 1043 LM / 2013

Tootja volitatud esindaja: ROCKWOOL OÜ, ettevõtte kood 11514038, aadress Osmussaare 8, 13811 Tallinn, tel. +372 682 6711, GSM +372 56 947 311, deklareerib, et tehnilise isolatsiooni mineraalvillast vertikaalselt asetsevate kiududega matid:

ALU LAMELLA MAT (alumiiniumfooliumist kattega)

toodetud: tehases Rockwool Polska Sp. z o.o., Kwiatowa 14, PL-66131 Cigacice, Poola

tootekood: MW-EN14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2

vastavad standardi EVS EN 14303:2009 „Hoonete tehnoseadmete ja tehniliste paigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases valmistatud mineraalvillatooted (MW). Spetsifikatsioon“ lisale ZA ja tootja poolt deklareeritavatele toote nõuetele:

Näitaja nimetus		Märgistus	Väärtus	Mõõtühik	Standard
Keskmine tihedus		ρ	~ 37	kg/m ³	EVS EN 1602
Avaldatav soojusjuhtivusteguri koefitsient	10°C temperatuuril	$\lambda_{D,10}$	0,040	W/(m·K)	EVS EN 12667 / EVS EN 13787
	50°C temperatuuril	$\lambda_{D,50}$	0,050		
	100°C temperatuuril	$\lambda_{D,100}$	0,065		
	150°C temperatuuril	$\lambda_{D,150}$	0,083		
	200°C temperatuuril	$\lambda_{D,200}$	0,106		
	250°C temperatuuril	$\lambda_{D,250}$	0,132		
Paksuse kõrvalekalle		T	T4	-	EVS EN 14303
Tuletundlikkuse klass		Euroklass	A1	-	EVS EN 13501-1
Maksimaalne kasutustemperatuur		ST(+)	250	°C	EVS EN 14706
Lühiajaline veeimavus		WS	≤ 1.0	kg/m ²	EVS EN 1609
Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus		S _d	> 200	m	EVS EN 12086

Kasutamise eritingimused: matte kasutatakse torude, mahutite, ventilatsioonikanalite, soojusvõrkude, õhukanalite soojusisolatsiooniks.

Vastavusdeklaratsiooni alus:

- EÜ Vastavusertifikaadid Nr. 1390-CPD-0342/12/P, on välja antud CSI Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Praha ehitus-inseneriteaduse keskus, Praha laboratoorium poolt. Akrediteeritud katselabor, Volitatud organisatsioon, notifitseeritud asutus, Sertifitseerimisettevõtte (Identifitseerimisnumber 1390) Pražská 16, 102 21 Praha 10, Tšehhi.
- Vastavusdeklaratsioon Nr. CIG 0105/12 on välja antud tootja Rockwool Polska Sp. z o.o. poolt, Kwiatowa 14, PL-66131 Cigacice, Poola poolt.
- Kvaliteedisüsteemi sertifikaat Nr. FM 60531 on välja antud British Standards Institution poolt, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Ühendkuningriik.

Kehtivusaeg: See deklaratsioon kehtib üks aasta alates väljaandmise kuupäevast või seni kuni ei muudeta oluliselt vastavas ühtlustatud tehnilises kirjelduses kehtestatud tingimusi või tehase tootmistingimusi või tehase tootmiskontrolli ennast.

ROCKWOOL OÜ
Eesti müügijuht

Antti Prees